

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и
Сюмсинского районов,
427260, УР, п.Ува, ул. Карла Маркса, 22, тел.8(34141)7-50-14, uvigpr@udm.net, uvigpr@mchs-18.ru

п.Ува

«20» января 2021г.
14 ч 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ № 40/1
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов ГУ МЧС РФ по УР- Главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору № 40/1 от 11 января 2021 года проведена плановая- выездная проверка в отношении объектов защиты: Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района», ИНН 1821003194, ОГРН 1021800916807

*Продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 02 часа 00 минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	15.01.2021 г.	Удмуртская Республика, Увинский район, с. Кибжи-Жикья, ул. Школьная, 6	10 ч 10 мин	11 ч 20 мин	01 ч 10 мин
2	20.01.2021 г.	Удмуртская Республика, Увинский район, с. Кибжи-Жикья, ул. Школьная, 6	13 ч 10 мин	14 ч 00 мин	00 ч 50 мин

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

*С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина Ольга Васильевна

Уведомлен о предстоящей проверке «11» января 2021 года в «10» ч «30» мин

Копия распоряжения вручена «11» января 2021 года в «10» ч «30» мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

✓ 
(подпись)

*Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) не требуется.

*Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Могилев Павел Иванович; государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Чаузов Алексей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

*При проведении проверки присутствовали: Заведующая домом престарелых автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна

***В ходе проведения проверки выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	<p>Правообладателем земельного участка не обеспечивается надлежащее техническое содержание проезда к зданию защиты. Проезд для пожарной техники перекрыт посадкой крупногабаритных деревьев, ограничивающими проезд пожарной техники к объекту защиты.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаяющими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст.90</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
2	<p>Руководитель организации не обеспечивает уплотнения в притворах, на дверях лестничных клеток отделяющих поэтажные коридоры.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
3	<p>В лестничной клетке (левое крыло здания) открыто проложены электрические кабели (не являющимися электропроводкой для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»</p>

		<p>обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст.78. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы» п. 4.11</p>	<p>населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротяева Нина Леопидовна</p>
4	<p>В лестничных клетках (правое и левое крыло здания) размещено оборудование – радиаторы отопления, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от площадок лестниц. Фактически 0,51 м. и 0,49 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.;</p>

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст.78 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.</p> <p>СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы» п. 4. 11</p>	<p>заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
5	<p>В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 устройство выходов на чердак с лестничных клеток (правое и левое крыло здания) выполнено через противопожарные люки 2-го типа размером менее 0,6 х 0,8 метра. Фактически 0,6 х 0,5 метра.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.;</p> <p>заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр</p>

		<p>Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 78</p> <p>СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 7.7.</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы» п. 2.10</p>	<p>социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
6	<p>Руководителем организации не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
7	В местах прохождения	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	АУ СО УР


	<p>кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкции.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, ст. 82 п.п. 7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы» п. 2.14</p>	<p>«Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарелых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаева Нина Леонидовна</p>
8	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 54 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания</p>


	<p>испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	<p>населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаяева Нина Леонидовна</p>
<p>9</p>	<p>На первом и втором этажах здания в коридорах пространство за подвесными потолками при прокладке (проводов) не защищены автоматической пожарной сигнализацией (соответствующие расчеты объема горючей массы и характеристики прокладываемых кабелей (проводов) не предоставлены. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения и (или) специальные технические условия указанной системы. При изменении проектных решений системы обнаружения пожара не обеспечивается автоматическое обнаружение пожара за время необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта. (В соответствии с разделом 3 рабочего проекта 54-08-АУПС и СОУЭ)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ч. 1 ст. 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в</p>	<p>АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»; директор АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Наговицина О.В.; заведующая домом престарых АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района» Коротаяева Нина Леонидовна</p>

условиях конкретного объекта.
СП 5.13130.2009 п. А 10. Таблица А 2
Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 54 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
НПБ 110 – 03 **Нормы пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации» п. 14 табл. 2**


*Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов **не выявлено**.


*Запись в Журнал учёта проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **не внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись руководителя уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Журнал учёта проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись руководителя уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

***Прилагаемые документы:** Предписание № 40/1/1/1-9 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

Административный протокол в отношении юридического лица - Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»

***Подписи лиц, проводивших проверку:**

Главный государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Чаузов Алексей Александрович.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

« 20 » 01 2021 г.

*С актом ознакомлен(а):


 (подписи лиц присутствовавших при проверке)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

Директор автономного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального
обслуживания населения Увинского района» Наговицина Ольга Васильевна

«10» января 2021 г.

